

Обґрунтування

Технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості ДК 021:2015 – 50413200-5 - послуги з ремонту і технічного обслуговування протипожежного обладнання. «Послуги з обслуговування систем протипожежного захисту, яка розташована на об'єкті приміщення Андріївського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220, Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Українська, 7»


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Для щомісячного технічного обслуговування системи протипожежного захисту необхідно здійснювати наступні види послуг:

- технічного обслуговування системи пожежної сигналізації
- технічного обслуговування системи оповіщення
- технічного обслуговування системи передачі тривожних сповіщень
- здійснення цілодобового спостереження СПЗ у центрі приймання тривожних сповіщень.

Враховуючи кількість послуг предмета закупівлі, очікувана вартість послуг обслуговування систем протипожежного захисту – складає 3600,00 грн. без ПДВ.

Уповноважена особа



Тетяна КУРОЧКА